



ZDZiT

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie

10-015 Olsztyn
ul. Knosary 3/5 B
Centrala
tel. 89 544 31 11
Biuro Obsługi Klienta
tel. 89 89 544 31 00
fax 89 544 31 13
Sekretariat
tel. 89 544 31 01
bok@zdzit.olsztyn.eu
www.zdzit.olsztyn.eu

Godziny pracy:
pn.-pt. 7.00-15.00

Biuro Strefy
Płatnego
Parkowania
pn.-pt. 8.00-16.00

Olsztyn, 2015-02-17

RODEN ROAD DESIGN sp. z o. o.

ul. Lisa Kuli 9

01-512 Warszawa

TI.4420.4.2015

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie ustala następujące warunki do projektowania oświetlenia dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku: granica miasta Olsztyna-DP1374N ze zmianą przebiegu w Olsztynie.

1. Przebudować kolizje projektowanej drogi z istniejącym oświetleniem ulicznym.
2. Zakres projektowania oświetlenia określić w oparciu o obowiązujące warunki techniczne dla dróg publicznych.
3. Oświetlenie nowoprojektowanych odcinków drogi zasilić z istniejących i nowych szafek oświetleniowych, o warunki zasilania których należy wystąpić do Energa Operator S.A.
4. Szafki zasilające wyposażać w system centralnego sterowania oświetleniem, z możliwością sterowania strumieniem świetlnym opraw.
5. Oświetlenie uliczne wybudować jako kablowe 3-fazowe z oprawami wyposażonymi w elektroniczne układy zapłonowe oraz sterowniki redukcji mocy. Szczegóły uzgodnić na etapie projektowania w ZDZiT w Olsztynie. Rozważyć zastosowanie opraw LED.
6. Parametry oświetleniowej dobrać w oparciu o normę PN-EN 13201.
7. Projekt powinien zawierać obliczenia potwierdzające przyjęcie optymalnych rozwiązań inwestycyjnych i eksploatacyjnych, oraz spełniać wymogi Prawa Budowlanego w zakresie Projektu Wykonawczego. W zakresie parametrów oświetleniowych stosować komputerową metodę obliczeniową.
8. Rozwiązania projektowe na roboczo uzgodnić z Pełnomocnikiem Prezydenta d.s. Gospodarki Elektroenergetycznej, Wydziałem Rozwoju Miasta oraz ZDZiT.
9. Projekt techniczny powinien uzyskać uzgodnienie końcowe ZDZiT w Olsztynie.

Do wiadomości:

1. Pełnomocnik Prezydenta d.s. Infrastruktury i Gospodarki Elektroenergetycznej
2. a/a

Sprawę prowadzi:
Dariusz Makowski
tel.(0-89) 544-32-71

ZŁOŻYŁ DYREKTORA
technicznych
Zbigniew Gustek