

Olsztyn, dnia 11-02-2015r.

Sprawa: TD/001670/15**Pismo: TD/001338/15****Roden Road Design Polska Spółka z o.o.****ul. Lisa Kuli 9****01-512 Warszawa**

Dotyczy: warunków technicznych ewentualnej przebudowy sieci i przyłączy wod-kan. w związku z opracowaniem dokumentacji na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 598 Olsztyn – Butryny – Zgniłocha.

W odpowiedzi na pismo znak: 33/2015/14-27 z dnia 09-02-2015 r. w sprawie jw., informujemy, że projekt rozbudowy ww. drogi należy wykonać na zaktualizowanej mapie zasadniczej, będącej w zasobach Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Olsztynie. Na tej mapie znajdują się wszystkie sieci wod-kan. będące we władaniu PWiK Sp. z o.o.

Poniżej podajemy warunki techniczne zabezpieczenia istniejących sieci wod-kan.:

1. Należy zachować istniejące zagłębienie sieci wod-kan. przebiegających w pasie drogowym. Każda korekta zagłębienia $\pm 0,30\text{m}$ wymaga odrębnego roboczego uzgodnienia w PWiK Sp. z o.o.
2. Nie należy lokalizować krawężników oraz miejsc postojowych na uzbrojeniu sieci wodociągowej oraz studzienkach kanalizacji sanitarnej.
3. Włazy zlokalizowane w jezdni należy wymienić na włazy z żeliwa szarego typu ciężkiego, żebrowane o masie pokrywy min. 90kg.
4. Rzędne istniejącego uzbrojenia (skrzynki do zasuw, włazy studzienek itp.) należy dostosować do rzędnych nawierzchni.
5. Regulację włączów wykonać za pomocą pierścieni dystansowych o wymiarach 600/1000, na zaprawach szybkosprawnych.

Projekt budowy pasa drogowego w zakresie ww. warunków technicznych należy uzgodnić w PWiK Sp. z o.o. w 2 egz.

Warunki tracą ważność po upływie 2 lat od daty wydania z zastrzeżeniem § 22 „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Olsztyn”.

Jednocześnie informujemy, że o warunki techniczne odprowadzenia wód opadowych należy się zwrócić do Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Olsztyna.

W załączeniu:

Zwrot 1kpl. planów sytuacyjnych.

DYREKTOR
ds. TECHNICZNYCH
mgr inż. Jan Pierzkała



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Olsztyn jest Laureatem VIII edycji
Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości w kategorii przedsiębiorstw

<http://www.pwik.olsztyn.pl> e-mail: pwik@mailbox.olsztyn.pl
Informacja: tel. (89)-526-40-81
Obsługa Klienta: tel. (89)-613-14-32
Dział Techniczny: tel. (89)-532-79-58
Sekretariat: tel. (89)-526-66-06
fax (89)-532-79-72