

Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Olsztynie
10-602 Olsztyn
Ul. Pstrowskiego 28B

Olsztyn, dn. 18-03-2015r.

Znak: 6MMP/BP/EOP-6-002899/15

Dot: **Przebudowy sieci elektroenergetycznej – obiekt kolidujący z istniejącymi urządzeniami: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 Olsztyn - Butryny-Zgniłocha (odcinek od granicy Miasta Olsztyn - DP1374N) w miejscowości Bartąg, gm. Stawiguda.**

Odpowiadając na Państwa pismo w załączeniu przesyłamy warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej wraz z projektem umowy o wykonanie przebudowy. Zawarcie umowy o wykonanie przebudowy będzie stanowiło podstawę do rozpoczęcia prac związanych z realizacją warunków przebudowy oraz uzgodnieniu dokumentacji.

W przypadku akceptacji treści załączonej umowy prosimy o czytelne podpisanie i odesłanie obydwu załączonych druków umowy. Prosimy nie wpisywać daty podpisania umowy.

Załączony projekt umowy zachowuje ważność w okresie 3 miesięcy od daty wysłania.

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt z osobą prowadzącą sprawę.


Kontakt:
Wydział Przyłączeń
Bogdan Pijanowski
tel. 89 612 18 06



Z poważaniem

Dyrektor Departamentu
Zarządzania Majątkiem Sieciowym
PROKURENT

Zbigniew Szprengiel



Załączniki:

1. Warunki o wykonanie przebudowy sieci nr R/15/012587
2. Propozycja umowy o wykonanie przebudowy sieci nr R/15/012587

T +48 89 612 15 00

ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

Regon 190275904-00068
NIP 583-000-11-90

operator.olsztyn@energa.pl
energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konta: 19 1240 5598 1111 0000 5024 3792
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł

7/1 2015
30.03.2015



Numer R/15/012587	Miejscowość Olsztyn	Data 13-03-2015
-------------------	---------------------	-----------------

WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIĘCIA KOLIZJI) SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Olsztynie

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidującego z siecią (urządzeniami) obiektu:

1. Obiekt:

Nazwa: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 Olsztyn - Butryny-Zgniłocha (odcinek od granicy Miasta Olsztyn - DP1374N)

Adres (Nr działki): Bartąg gm. Stawiguda
2. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne podlegające przebudowie:
 - 2.1. Odcinek kablowy [SN] - od GPZ-tu do linii napow. [520/01] - istniejący odcinek linii kablowej YHAKXS 120mm² ciąg główny [OLSZTYN JAROTY-OLSZTYNEK] pomiędzy stacją GPZ JAROTY a istniejącym stanowiskiem słupowym nr 1 istniejącej linii napowietrznej SN 15kV [OLSZTYN JAROTY-OLSZTYNEK].
 - 2.2. Odcinek kablowy [SN] - [518/01] - istniejący odcinek linii kablowej YHAKXS 120mm² ciąg główny [OLSZTYN JAROTY-ŁĄSK] pomiędzy stacją GPZ JAROTY a istniejącym stanowiskiem słupowym nr 1 istniejącej linii napowietrznej SN 15kV [OLSZTYN JAROTY-ŁĄSK].
 - 2.3. Odcinek kablowy [nN] - polietylen/polwinit [1422-0302/01] - istniejąca linia kablowa YAKY 4x120mm² pomiędzy istniejącymi złączami kablo-pomiarowymi nr 14220301/S-10 SL/Bartąg dz. 16/13 i 14 - 14220312/S-9 SL/Bartąg dz. 30/3, 4 i 30.
3. Zakres niezbędnej przebudowy sieci:
 - 3.1. Urządzenia WN i SN:
 - Urządzenia elektroenergetyczne SN 15kV określone w p.2 należy przebudować/dostosować na odcinkach kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu z zachowaniem istniejącego układu sieci.
 - 3.2. Stacja transformatorowa:
 -
 - 3.3. Urządzenia nn:
 - Urządzenia elektroenergetyczne nN 0,4kV określone w p.2 należy przebudować/dostosować na odcinkach kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu z zachowaniem istniejącego układu sieci.
 - 3.4. Demontaże:
 - Zagospodarowanie materiałów uzyskanych z demontażu uzgodnić w Rejonie Dystrybucji Olsztyn.
4. Inne ustalenia:
 - 4.1. Dotyczy projektu budowlanego:
 - Dokumentację techniczną sieci elektroenergetycznej należy uzgodnić na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji Olsztyn;
 - Opracowany projekt budowlany sieci elektroenergetycznej należy przedłożyć do sprawdzenia w Wydziale Dokumentacji
 - 4.2. Inne wymagania:
 - Przebudowę urządzeń należy wykonać w technologii umożliwiającej zachowanie ciągłości dostaw energii lub czasowe wyłączanie i codzienne załączania urządzeń do pracy.
 - Od właścicieli gruntów, na których umieszczone zostaną przebudowywane urządzenia elektroenergetyczne będące własnością ENERGA-Operator SA, należy uzyskać zgodę na budowę lub modernizację w formie ustanowienia służebności przesyłu lub odpowiednich decyzji administracyjnych.
 - W przypadku wystąpienia kolizji innych urządzeń elektroenergetycznych niż ww. należy je przebudować poza obszar występowania kolizji z zachowaniem istniejącego układu sieci.
 - Kable elektroenergetyczne przebiegające przez obszary utwardzane mechanicznie należy przebudować poza obręb kolizji lub zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi.
5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano – montażowych na podstawie niniejszych warunków przebudowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Olsztynie.
6. Ewentualne odwołanie od niniejszych warunków przebudowy sieci jest możliwe w okresie jednego miesiąca od daty ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu występującego o usunięcie kolizji uznawane będzie jako ich akceptacja.
7. Warunki przebudowy sieci ważne są przez okres 2-ech lat od daty ich określenia.





Energa
operator

Pijanowski Bogdan

OPRACOWAŁ

tel. 896121806

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
3. Rejon Dystrybucji w Olsztynie
ul. Cicha 7, 10-950 Olsztyn

Dyrektor Departamentu
Zarządzania Majątkiem Sieciowym

PROKURANT

ZATWIERDZIŁ
Zbigniew Szprengiel

h

